



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в городе Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и Климовском районах

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Комсомольская, 22 «А» тел / факс (8-483-43) 5-21-82

25 октября 2016 г

МБУ ДО «ДЮСШ 2» г.Новозыбкова

ПРЕДПИСАНИЕ №43

*должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор*

При обследовании Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 2» г.Новозыбкова (юридический адрес: 243020г.Новозыбков,ул.Садовая,д.76, фактический адрес:243020_г.Новозыбков.ул.Садовая,д.76, структурного подразделения г.Новозыбков ул.Коммунистическая, д4, структурного подразделения г.Новозыбков, ул. Ленина,1) рассмотрении представленных объяснений, акта №117 от 25.10.2016г выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в нарушении требований Закона РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» №52 – ФЗ от 30.03.99г., СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» установлено: 20.10.2016г с 10-00 до 13-00, 25.10.2016г с 09-00 до 11-00 при проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» г.Новозыбкова расположенном по адресам: 243020_г.Новозыбков.ул.Садовая,д.76, фактический адрес:243020_г.Новозыбков.ул.Садовая,д.76, структурного подразделения г.Новозыбков ул.Коммунистическая, д4, структурного подразделения г.Новозыбков, ул. Ленина,1 юридическим лицом Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 2» г.Новозыбкова в лице директора Васильевой Г.В действующей на основании устава и приказа № было допущено:

В нарушение требований ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.3.8.СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в структурном подразделении МБУ ДО «ДЮСШ 2» г.Новозыбкова, расположенном по адресу г.Новозыбков ул.Коммунистическая, д4, на потолке раздевалки для девочек, коридоре перед спортивным залом, углу и потолке спортивного зала имеются дефекты целостности отделки (разводы, следы сырости признаки поражения грибком и др). В здании расположенном по адресу г.Новозыбков. ул.Садовая,д76 на потолке спортивного зала по швам имеются недостатки в покрытии потолка(местами отошла краска), на момент проверки не закончены ремонтные работы в медицинском кабинете(выполнена только стяжка на полу, отопление, естественное освещение).

В нарушение требований ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.4.4.СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в структурном подразделении МБУ ДО «ДЮСШ 2» г.Новозыбкова, расположенном по адресу г.Новозыбков ул.Коммунистическая, д4 туалет не обеспечен раковиной для мытья рук, а так же отсутствует смеситель для воды (на момент проверки он выломан).

В нарушение требований ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.5.6.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в структурном подразделении МБУ ДО «ДЮСШ №2» г.Новозыбкова, расположенном по адресу г.Новозыбков,ул.Ленина,1 параметры искусственного освещения не соответствуют санитарным требованиям общее освещение составило 61лк,68 лк при норме 300-500 лк (копия протокола измерений освещенности №151 фф-3-Г/10.16 от 20.10.2016г прилагается, гигиеническая оценка по результатам лабораторно-инструментальных исследований искусственной освещенности прилагается), в спортивном зале здания расположенном по адресу г.Новозыбков. ул.Садовая,д76 параметры искусственного освещения не соответствуют санитарным требованиям общее освещение составило 38лк;56лк;78лк при норме не менее 200 лк при норме 300-500 лк (копия протокола измерений освещенности №151 фф-3-Г/10.16 от 20.10.2016г прилагается, гигиеническая оценка по результатам лабораторно-инструментальных исследований искусственной освещенности прилагается),

В нарушение требований ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» температурный режим не соответствовал санитарным требованиям в спортивном зале здания расположенном по адресу г.Новозыбков. ул.Садовая,д76 измерения составили 15,7 при норме 17-20 градусов (копия протокола измерений микроклимата №150 фф-3-Г/10.16 от 20.10.2016г прилагается, гигиеническая оценка по результатам лабораторно-инструментальных исследований микроклимата к протоколу №150 фф-3-Г/10.16 от 20.10.2016г прилагается);

В нарушение требований ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» относительная влажность воздуха не соответствовала санитарным требованиям в структурном подразделении МБУ ДО «ДЮСШ 2» г.Новозыбкова, расположенном по адресу г.Новозыбков ул.Коммунистическая, д4 измерения составили 65% при норме 40-60% (копия протокола измерений микроклимата №150 фф-3-Г/10.16 от 20.10.2016г прилагается, гигиеническая оценка по результатам лабораторно-инструментальных исследований микроклимата к протоколу №150 фф-3-Г/10.16 от 20.10.2016г прилагается).

Директором Васильевой Г.В. было допущено:

В нарушение требований ст. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» на территории допущено складирование строительного материала и опавшей листвы.

В нарушение требований ст. Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей» на территории не оборудована площадка с твердым покрытием под контейнером для ТБО. Крышка на контейнере рассохлась.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаем:

1. Провести ремонт потолка и угла спортивного зала, потолка раздевалок для девочек, коридоре перед спортивным залом в структурном подразделении, расположенном по адресу г.Новozyбков ул.Коммунистическая, 4

Срок исполнения – до 15.10.2017г.

2. Отремонтировать потолок в спортивном зале здания расположенного по адресу г.Новozyбков, ул.Садовая,76

Срок исполнения - до 01.09.2017г. ✓

3. Довести уровни искусственного освещения до требований п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 в спортивном зале здания расположенном по адресу г.Новozyбков. ул.Садовая,д76, в структурном подразделении МБУ ДО «ДЮСШ №2» г.Новozyбкова, расположенном по адресу г.Новozyбков,ул.Ленина,1. Представить копии протоколов замеров параметров искусственной освещенности после доведения ее до санитарных требований.

Срок исполнения - до 01.10.2017г.

4. Установить раковину для мытья рук в туалете и оборудовать ее смесителем.

Срок исполнения – 01.12.2016г

5. Довести параметры микроклимата до требований п.6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 в спортивном зале здания расположенном по адресу г.Новozyбков. ул.Садовая,д76. Представить копии протоколов замеров температурного режима после доведения ее до санитарных требований.

Срок исполнения – до 07.11.2016г

6. Убрать строительный материал и опавшую листву с территории МБУ ДО «ДЮСШ 2» г.Новozyбкова г.Новozyбков. ул.Садовая,д76.

Срок исполнения – немедленно

6. Оборудовать площадку под контейнер для ТБО, отремонтировать крышку на контейнере территории МБУ ДО «ДЮСШ 2» г.Новozyбкова г.Новozyбков. ул.Садовая,д76.

Срок исполнения – до 10.11.2016г

7. Закончить ремонтные работы по медицинскому кабинету в здании МБУ ДО «ДЮСШ 2» г.Новozyбкова г.Новozyбков. ул.Садовая,д76.

Срок исполнения - до 01.09.2017г ✓

О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г.Новozyбкове, Новozyбковском, Злынковском и Климовском районах (по адресу г.Новozyбков, ул. Комсомольская, 22 «А») в срок до 27 октября 2016 года, до 01.09.2017г.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 2» г.Новozyбкова

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный государственный санитарный врач
в г.Новozyбкове, Новozyбковском,
Злынковском и Климовском районах

Дмитроченко И.Л.

Предписание №43 получил «25» октября 2016 года



Васильева Г.В..

Подпись